

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWEJ SOLI



67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 11

tel. (068) 387 24 61, fax (068) 387 47 38

e-mail: [psse.nowasol@sanepid.gov.pl](mailto:psse.nowasol@sanepid.gov.pl)

[www.gov.pl/web/psse-nowa-sol](http://www.gov.pl/web/psse-nowa-sol)

ePUAP: /a02em1va72/SkrytkaESP

NIP: 925-150-90-13

MZGK Spółka z o.o.  
w Nowej Soli

08.09.2023

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI

AN.P.04/1871

Znak sprawy: HK.9030.1.9.2023

Nowa Sól, dnia 6 września 2023 r.

**Miejski Zakład Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli  
ul. Konstruktorów 2  
67-100 Nowa Sól**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: P/0/04/2023/731/FM/7, 427/23, P/0/04/2023/726/M/3, 422/23, P/0/04/2023/726/M/4, 423/23, P/0/04/2023/726/M/5, 424/23, P/0/04/2023/726/M/6, 425/23, P/0/04/2023/731/FM/6, 421/23, P/0/04/2023/731/FM/2, 417/23, P/0/04/2023/731/FM/3, 418/23, P/0/04/2023/731/FM/4, 419/23, P/0/04/2023/731/FM/5, 420/23, P/0/04/2023/731/FM/9, 426/23, P/0/04/2023/726/M/9, 428/23 próbek wody pobranych w dniu 8 sierpnia 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu publicznego w Nowej Soli (punkty monitoringowe: SUW w Nowej Soli – studzienka kierunek Rudno; ul. Drzewna – studzienka; ul. Kamienna – studzienka; ul. Konstruktorów – baza MZGK Sp. z o.o.; ul. Żabia – pompownia III MZGK Sp. z o.o.; ul. Fredry – studzienka; ul. Kaczkowskiego – studzienka; ul. Moniuszki – studzienka; ul. Zielonogórska – studzienka; os. Konstytucji 3 Maja – studzienka; ul. Piaskowa - studzienka; Las za szpitalem kierunek Lubieszów – studzienka),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli  
stwierdza  
przydatność wody do spożycia przez ludzi**

Analiza w/w sprawozdań z badań próbek wody pobranych z sieci wodociągu publicznego w Nowej Soli wykazała, że woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom § 3 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A-a /AR/

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowej Soli  
mgr Anna Roskwitalska