

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli
Nowa Sól, 16 czerwca 2026r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Konstruktorów 2
67-100 Nowa Sól

DECYZJA Nr 27-ONS-HK-6/Dł/2026

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757 ze zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2026r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026r., poz. 605) w związku z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),

po zapoznaniu się z wnioskiem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól z dnia 6 maja 2026 r. oraz wynikami kontroli laboratorium, przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze w dniu 1 czerwca 2026 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli

zatwierdza system jakości prowadzonych badań wody przez

**Laboratorium Zakładowe Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól, mieszczące się przy
ul. Polnej w Nowej Soli**

do dnia 30 czerwca 2027 r.

jako spełniające wymagania do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w następującym zakresie badanych parametrów:

Lp.	Parametr	Numer normy	Zakres
1	Jon amonowy	PN-ISO 7150-1:2002	0,05-2,0 mg NH ₃ /l
2	Azotany	PN-82/C-04576/08	0,5-60 mg NO ₃ /l
3	Azotyny	PN-EN 26777:1999	0,015-0,200 mg NO ₂ /l
4	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 metoda C	5-80 mg Pt/l
5	Mangan	PN-92/C-04590/03	25-1000 µg Mn/l
6	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,25-10 NTU
7	Żelazo	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06	40-1000 µg Fe/l
8	pH	PN-EN ISO 10523:2012	4,00-10,0
9	Przewodność	PN-EN 27888:1999	15-1500 µS/cm
10	Chlorki	PN-ISO 9297:1994	5,0-400 mg Cl/l

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2026 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli wpłynął wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól, w sprawie zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody przez Laboratorium Zakładowe mieszczące się przy ul. Polnej w Nowej Soli, jako spełniającego wymagania niezbędne do prowadzenia badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Do wniosku dołączono następującą dokumentację:

- wykaz badań prowadzonych przez laboratorium wraz z identyfikacją stosowanych norm;
- zestawienie wyników i ocena badań biegłości z ostatnich pięciu lat dla zatwierdzanych parametrów z podziałem na metody spektrofotometryczne oraz fizyczne;
- charakterystyka metod badawczych zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294);
- zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań laboratoryjnych;
- Certyfikat w zakresie zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Z uwagi na brak w strukturze organizacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli laboratorium, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 w/w rozporządzenia, wystąpił w dniu 11 maja 2026 r. z wnioskiem do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim o wskazanie laboratorium mogącego przeprowadzić kontrolę wyżej wymienionego laboratorium, przed zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych badań wody.

Pismem z dnia 12 maja 2026 r., znak HK.9011.15.2026 przekazany drogą elektroniczną Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim wskazał laboratorium Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze do przeprowadzenia kontroli. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli przesłał dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny systemu jakości prowadzonych badań do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

W dniu 22 maja 2026r. w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, Kierownikiem Oddziału Laboratoryjnego, Panią Anetą Tonder uzyskano informacje, iż po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją techniczną kontrola w zakresie udokumentowania systemu jakości prowadzonych badań jakości wody Laboratorium Zakładowego MZGK w Nowej Soli odbędzie się w dniu 1 czerwca 2026 r. i przeprowadzona zostanie przez pracowników Oddziału Laboratoryjnego ww. organu.

Zgodnie z przepisem §9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, upoważnienia nr 1922 oraz 1923 dla pracowników przeprowadzających kontrolę zostały wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

W oparciu o przegląd dokumentacji przesłanej do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze w dniu 14 maja 2026r. oraz zapisy protokołu z kontroli laboratorium badawczego,

przeprowadzonej w dniu 1 czerwca 2026 r. przez pracowników Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze stwierdzono:

Laboratorium Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli posiada Certyfikat ISO 9001:2015 nr NC-2074 wydany przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A., ul. gen. Józefa Haller 126, 80-416 Gdańsk (wydanie z dnia 17.07.2024r., ważny do 16.07.2027r.) w zakresie: badania fizykochemiczne wody i ścieków. Otrzymany certyfikat poświadczają, że stosowany System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Metody zgłoszone do zatwierdzenia nie są objęte systemem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Metody badawcze wykonywane są jednakże w oparciu o polskie normy i wszystkie zostały zwalidowane. W laboratorium aktualizowane są na bieżąco rozporządzenia, przepisy i normy dotyczące wykonywanych badań.

Laboratorium Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli przedstawiło wykaz metod badawczych, ich charakterystykę oraz wyniki badań biegłości 2020-2024 r., zaświadczenia przeszkolenia przez organy PIS osób pobierających próbki wody do spożycia przez ludzi. Przekazana w/w dokumentacja została oceniona na podstawie przeglądu w dniu kontroli tj. 1 czerwca 2025 r. Względem przedstawionego wykazu metod badawczych, ich charakterystyki w aspekcie weryfikacji i walidacji metod oraz oceny niepewności pomiaru, ww. kontrola wykazała, że analizowane metodyki są właściwe, przydatne do zamierzonego zastosowania w zakresie prowadzonej działalności laboratoryjnej. W/w metody stosowane są przez wyszkolony, upoważniony w systemie personel do wykonywania badań.

Charakterystyka metod badawczych spełnia wymagania załącznika nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) – określono poprawność, precyzję, granicę wykrywalności oraz oznaczalności, a także oceniono niepewność pomiaru z uwzględnieniem istotnych składowych budżetu niepewności.

Metody badawcze wykorzystywane w Laboratorium są walidowane i uwzględniają udział wszystkich upoważnionych do badań pracowników, np. oznaczanie azotanów – Protokół z rewalidacji metody, zatwierdzony w dniu 23.06.2025r. Od poprzedniej kontroli wykonane zostały przeprowadzone aktualizacje rewalidacji metod badawczych, np.: oznaczanie barwy – Protokół z rewalidacji metody zatwierdzony w dniu 27.06.2025r.

Warunki lokalowe oraz struktura organizacyjna nie uległa zmianie od poprzedniej kontroli w roku 2025r. W skład Laboratorium wchodzi pomieszczenia laboratoryjne, pokój wagowy oraz pokój przyjęcia próbek. W odniesieniu do ubiegłorocznej kontroli personel laboratorium również nie uległ zmianie – stanowisko Kierownika Laboratorium sprawuje p. Patrycja Giernacka, natomiast na stanowisku laborantki zatrudniona jest od ubiegłego roku, p. Martynę Burdajewicz. Ww. pracownicy posiadają uprawnienia próbkobiorców oraz wykonują badania próbek wody w ramach monitoringu wewnętrznego oraz zleceń od klientów zewnętrznych. Próbkę wody w ramach monitoringu wewnętrznego przedsiębiorstwa dostarczają również certyfikowani próbkobiorcy zatrudnieni w Spółce. Przedstawione zostały zaświadczenia dla pracowników pobierających próbki wody do spożycia przez ludzi wystawione przez Państwową Inspekcję Sanitarną WSSE w Gorzowie Wlkp. w dniu 17 kwietnia 2024r. dla następujących pracowników: Patrycja Giernacka (nr 11/2024), Jerzy Suski (10/2024), Grzegorz Kamiński (nr 9/2024) oraz Martyna Burdajewicz (nr 12/2024). Okazane na dzień kontroli zaświadczenia, ilość personelu oraz warunki lokalowe są wystarczające do realizacji bieżącej działalności laboratoryjnej.

Laboratorium na bieżąco identyfikuje ryzyka wynikające ze swojej działalności, powiązań lub powiązań personelu w odniesieniu do bezstronności wykonywanych badań. W dokumentacji systemowej zostały określone wymagania kompetencyjne dla poszczególnych funkcji w systemie zarządzania.

Pracownicy laboratorium stale podnoszą swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych z zakresu działalności technicznej, np. „Laboratorium dobrze postrzegane” zorganizowane przez laboratoryjne. pl.; „Wyposażenie do pomiaru objętości – biurety, pipety, szkło pomiarowe klasy A – zapewnienie spójności pomiarowej” zorganizowane przez Centrum Edukacji CE2; „Ustanowienie i utrzymanie spójności pomiarowej w badaniach chemicznych i właściwości fizycznych wody i ścieków, osadów ściekowych, gleby w świetle znowelizowanego dokumentu Da-06” oraz „Nowa era w badaniach wody do spożycia – nowelizacja polskich przepisów w sprawie jakości wody pitnej” zorganizowane przez Maag Lab-kompetencje. Z kolei weryfikacja nabytych kompetencji pracowników odbywa się m.in. poprzez udział w badaniach biegłości i wewnętrznym programie potwierdzania ważności wyników.

Wykorzystywane podczas badań wyposażenie pomiarowe i badawcze jest wystarczające do wykonywania badań zgodnie z zatwierdzanym wykazem metod badawczych. Wyposażenie podlega obsłudze czyli sprawdzeniom, konserwacjom, wzorcowaniom, zgodnie z planem na dany rok. Wyposażenie ma potwierdzony status metrologiczny i posiada aktualne świadectwa wzorcowania, np. spektrofotometr DR-6000 firmy Hach Lange – jednostka wzorcująca OUM Wrocław (AP0833), świadectwo wzorcowania OUM03.WUM.473.2019.2025 z dn. 24.03.2025r.; waga analityczna WPA 60/K – świadectwo wzorcowania z dnia 27.11.2025r. , nr świadectwa 16552/5572/25 jednostka wzorcująca Radwag Wagi Elektroniczne (AP069); przenośny wodoodporny miernik pH/CHI 9910001 – świadectwo wzorcowania ph/2516801.1/25 z dn. 27 stycznia 2025r. (AP021). Wyposażenie jest wzorcowane w akredytowanych laboratoriach wzorcujących. Dane ze świadectw wzorcowania są wykorzystywane do wyznaczania odstępów między wzorcowaniami oraz do kontroli poprawności metody, wyznaczone poprawki są stosowane przy kontroli urządzeń (np. decyzja dotycząca wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami wagi z oceną ryzyka wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami z dnia 17.03.2026r.).

Przegląd. dokumentacji związanej ze sprzętem pomiarowym potwierdził, iż prawidłowo realizowana jest kontrola i nadzór nad wyposażeniem pomiarowym, zapewniająca zachowanie spójności pomiarowej poprzez prowadzony w laboratorium „Program wzorcowania, sprawdzania okresowego, konserwacji i legalizacji wyposażenia” (zatwierdzony z dniem 3 stycznia 2025 r.) oraz funkcjonujący Harmonogram wzorcowania, sprawdzania okresowego, konserwacji i legalizacji wyposażenia GR 1 na 2026r. z dnia 7 stycznia 2026r. Potwierdzeniem powyższego są dokumenty funkcjonujące dla poszczególnego wyposażenia, np. Protokół sprawdzenia bieżącego wagi– sprawdzono zapisy z dnia 25.03.2026r– wyniki mieściły się w założonych kryteriach sprawdzania;

Zaznaczyć należy ponadto, iż stosowane certyfikowane materiały odniesienia spełniają wymagania normy PN-EN ISO 17034:2017-03 i pochodzą od akredytowanych producentów (np. Labstand, CPAChem); materiały posiadają również ważne terminy ważności, np. roztwór wzorcowy azotanów 1000 mg/l CPAchem ważny do 05.12.2027r., roztwór wzorcowy barwy platyna/kobalt CPAchem ważny do 30.10.2028r.

Laboratorium wyposażone jest w pracownię i pomieszczenia umożliwiające prowadzenie badań dla poszczególnych technik badawczych, a rozmieszczenie wyposażenia pomiarowego na danych stanowiskach pracy zapewnia wygodną i bezpieczną obsługę. Laboratorium kontroluje również jakość materiałów pomocniczych i prowadzi nadzór nad warunkami środowiskowymi – monitorowana jest temperatura oraz wilgotność w pomieszczeniach laboratoryjnych/pokoju wagowym. Zapisy prowadzone są na Karcie rozkładu wilgotności oraz Karcie rozkładu temperatury i są prowadzone dla pomieszczenia laboratoryjnego, pomieszczenia wagowego i funkcjonujących np. chłodziarek w obrębie laboratorium.

Laboratorium prowadzi zarówno wewnętrzną kontrolę jakości badań, jak i kontrolę zewnętrzną poprzez udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych. Wewnętrzna kontrola jakości uzyskiwanych wyników realizowana jest w oparciu o założony Program sterownia jakością (formularz

F32) dla każdego badanego parametru, uwzględniający ustaloną częstotliwość dla danego punktu kontroli i jest to np. kontrola próbek ślepych –przy każdej serii; analiza próbek kontrolnych – przy każdej serii na dwóch poziomach 10% i 90%; badanie odzysku – dwa razy w roku; badanie krzywej – raz na rok; kontrola pobierania próbek w próbkach równoległych – raz w miesiącu; badania równoległe – dla każdej próbki. Przykładem powyższego są np. - azotany dla których realizowana jest kontrola próbek ślepych –przy każdej serii; analiza próbek kontrolnych – przy każdej serii na dwóch poziomach 10% (1mg/l) i 90% (50 mg/l); badanie odzysku – dwa razy w roku; badanie krzywej – raz na rok; kontrola pobierania próbek w próbkach równoległych – raz w miesiącu; badania równoległe – dla każdej próbki; - dla barwy analiza próbek kontrolnych – przy każdej serii na dwóch poziomach 10% (15mg/l Pt) i 90% (70 mg/l Pt), badanie odzysku – dwa razy w roku; badanie krzywej – raz na rok; kontrola pobierania próbek w próbkach równoległych – raz w miesiącu; - dla mętności – sprawdzenie przy pomocy wzorca mętności 1 NTU i 10 NTU przy każdej serii badań, kalibracja raz w miesiącu, kontrola pobierania próbek w próbkach równoległych – raz w miesiącu. Zapisy z wewnętrznej kontroli są prowadzone na bieżąco na kartach Shewharta w programie Krzywa DB.

Realizowany w Laboratorium proces potwierdzania ważności wyników zapewnia śledzenie kierunków zmian oraz ważności uzyskiwanych wyników w odniesieniu do ustanowionych kryteriów.

Potwierdzeniem powyższego są ustalenia dokonane dla niżej opisanych metod badawczych:

- Badania azotanów wykonywane są zgodnie z normą PN-C-04576-08:1982. Rewalidacja metody zatwierdzona została z dniem 23.06.2025r. , w wyniku której obecny zakres metody to 0,5 – 60 mg/l; zakres krzywej kalibracyjnej 0,5-60 mg/l; granica oznaczalności 0,365 mg/l; próbki kontrolne o stężeniach 1mg/l i 50 mg/l. Metoda spełnia wymagania dotyczące granicy oznaczalności i niepewności metody określone w tabeli 1 w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- Badania barwy wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2025-06 metoda C. Rewalidacja z dn. 27.06.2025r. Zakres metody: 5 – 80 mg/l Pt; zakres krzywej kalibracyjnej 5-80 mg/l Pt; granica oznaczalności 3 mg/l pt; próbki kontrolne o stężeniach 15 mg/l i 70 mg/l Pt. Metoda spełnia wymagania z tabeli 1 w całym zakresie pomiarowym. Metoda spełnia wymagania dotyczące granicy oznaczalności i niepewności metody określone w tabeli 1 w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zewnętrzną kontrolę jakości Laboratorium realizuje z kolei poprzez udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych zgodnie z zaplanowanym terminarzem uczestnictwa w w/w badaniach. Laboratorium w cyklu czteroletnim bierze zatem udział w badaniach biegłości z każdego parametru podanego do zatwierdzenia, zgodnie z Planem uczestnictwa laboratorium w badaniach biegłości i/lub porównaniach międzylaboratoryjnych PT/ILC. Plan na cykl 2023-2026 został zaktualizowany z dniem 26 czerwca 2024r. (formularz F93 do procedury P4-08 „Sterowanie jakością badań”). Plan uwzględnia podział na metody fizyczne (pH, mętność, przewodność) i spektrometryczne (jon amonu, azotyny, azotany, żelazo, mangan, barwa) oraz miareczkowe (chlorki). Laboratorium bierze udział w badaniach biegłości u akredytowanych organizatorów, np. Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o. akredytowane przez PCA (PT011). Dobór programów uwzględnia wodę do spożycia jako matrycę oraz zakres badanych parametrów mieszczący się w granicach oznaczania przez Laboratorium.

Przedstawione zostały dokumenty potwierdzające uczestnictwo w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych nie później niż dwa lata od dnia wystąpienia o zatwierdzenie laboratorium. Przedstawione wyniki z 2023 i 2024 roku dla wszystkich parametrów były zadowalające.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej kontroli realizowany jest w laboratorium proces potwierdzania ważności wyników zapewnia śledzenie kierunków zmian oraz ważności uzyskiwanych wyników w odniesieniu do ustanowionych kryteriów. Tu zaznaczyć należy, iż przy potwierdzaniu ważności wyników oprócz kryteriów nadanych przez organizatora badań biegłości w ocenie uzyskanego wyniku

uwzględniane są kryteria związane z niepewnością określoną podczas charakterystyk danej metody badawczej.

Laboratorium Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli ustanowiło, wdrożyło i utrzymuje system zarządzania umożliwiający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 zgodnie z Opcją B. Laboratorium posiada wystarczającą ilość personelu do realizacji prowadzonej działalności laboratoryjnej, pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania określonych czynności, w tym do wykonywania badań, raportowania, przeglądu i autoryzacji Sprawozdań z badań, a także weryfikacji i walidacji metod oraz analizy wyników i stwierdzania ich zgodności. Pracownicy posiadają zatem upoważnienia do wykonywania określonych czynności w działalności laboratoryjnej, w tym do wykonywania badań, raportowania, przeglądu i autoryzacji sprawozdań z badań, a także opracowywania, modyfikacji, weryfikacji i walidacji metod oraz analizy wyników i stwierdzania. Stosowne upoważnienia obrazujące kompetencje i umiejętności danego pracownika są potwierdzane przed nadaniem upoważnienia i są dokumentowane na formularzu F70 do obowiązującej procedury P6-01 nadzór nad udokumentowaną informacją, np. - upoważnienie pani M.Burdajewicz do oznaczania barwy metoda spektrofotometryczną wg PN-EN ISO 7887:2022 + Ap1:2025-06 metoda C z dnia 23.06.2023r.; oznaczania pH metoda potencjometryczna wg PN-EN ISO 10523:2012 z dnia 23.06.2023r.; oznaczania azotynów metoda spektrofotometryczną wg PN-EN 26777:1999 z dnia 23.06.2023r. Wykaz personelu upoważnionego do autoryzacji wyników z badań przedstawiony jest z kolei w załączniku nr 1 do procedury P3-02 Postępowanie z próbką, ostatni z dnia 1 marca 2024r. Lista osób upoważnionych do obsługi sprzętu znajduje się przy Karcie Sprzętu, np. spektrofotometru Dr-6000 kod urządzenia L-I-25S, aktualizacja 07.04.2023r.

Personel laboratorium korzysta z wyposażenia odpowiedniego do realizowanych badań oraz prawidłowo je nadzoruje w aspekcie zapewnienia spójności pomiarowej wyników badań, którą ustanowiło i utrzymuje poprzez używanie m.in. certyfikowanych wzorców, wzorcowanie wyposażenia pomiarowego, aktualizację wartości odniesienia RM/CRM i danych z wzorcowania. Prowadzone zapisy techniczne dotyczące każdego etapu działalności laboratoryjnej, w tym nadzorowanie danych oraz zarządzanie informacjami uzyskanymi lub wytwarzanymi podczas realizacji badań są prawidłowe, gwarantują ich przydatność względem działalności laboratoryjnej, a równocześnie poufność i bezstronność laboratorium.

Wyniki badań przedstawiane są w postaci Sprawozdania z badań, którego forma zapewnia dokładność, czytelność, jednoznaczność i obiektywność przedstawianych wyników. Przegląd sprawozdań z badań nr: 292/26 z dn. 15.05.2026r. (badane parametry: pH, przewodność, mętność, barwa rzeczywista, żelazo, mangan) oraz nr 283/26 z dnia 18.05.2026r. (badany parametr: pH, przewodność elektryczna właściwa, mętność, barwa rzeczywista, żelazo, mangan, azotyny, azotany, jon amonu) pozwolił na sformułowanie tezy, iż sprawozdania z badań zawierają niezbędne informacje wymagane zapisami § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) pod względem interpretacji uzyskanych wyników. Sprawozdania z badań zawierają wszystkie informacje wymagane przez w/w normę, tj. identyfikację metody pobierania próbek, warunki środowiskowe podczas ich pobierania, warunki transportu, cel pobrania próbki, identyfikację obiektu badania i metod badania, wszelkie informacje pozyskane od Klienta względem obiektu badania, oznakowania metod zatwierdzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli wraz ze wskazaniem numeru i daty decyzji oraz metod wykonywanych w oparciu o normy wycofane. Metody badań są prawidłowo opisane. Na sprawozdaniu z badań zawarta jest również informacja, że laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania, transportu, metodę pobrania oraz czystość pojemników w przypadku próbki pobranej przez Klienta. Realizacja badań i dokumentowanie wyników jest zgodne z ustaleniami zawartymi w przeglądzie zlecenia.

Na podstawie przeglądu dokumentacji oraz wyników przeprowadzonej kontroli w dniu 1 czerwca 2026 r. w oparciu o art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 13 marca 2026r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, w związku z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli o uznał, że Laboratorium Zakładowe Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól, mieszczące się przy ul. Polnej w Nowej Soli, spełnia wymagania niezbędne do wykonywania badań jakości wody do spożycia przez ludzi w wyżej przedstawionym zakresie i orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 11 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego oraz podlega wykonaniu.

Maria Małgorzata Szablowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. A-a.